



NOTA: A COMPARTIMENTAÇÃO ESTÁ DISPENSADA PARA ESTA EDIFICAÇÃO CONFORME NTCB 10/2020 - (ÁREA INFERIOR 1.000 m²).

01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
NBR	NBR 10898 – Sistema de iluminação de emergência	
Nome Técnica...	NTCB 16 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	
QTD.	SÍMBOLO	TPO
29		luminária de emergência - Parede

LEGENDA / SIMBOLOGIA	
	QUADRO DE ORIENTAÇÃO DO EIXO Z
	INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA
	INTERIORE DE PAVIMENTO NA ZONA DE RUÍDA
	SOLTA PAREDE DA ZONA DE RUÍDA
	PAREDE COM 100%
	CONCRETO E QUALQUER LUMBO

ESTADO DE MATO GROSSO PREFEITURA BARRO DO GARÇAS GESTÃO QUE TRABALHA COM RESPONSABILIDADE Rua Caxupá, 529 centro - Barro do Garças - MT - CEP 78.400-000 CNPJ 04.250.200/0001-00			SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTÁVEL	10/10
Objeto: Reforma do Centro Educacional e Clínico Multidisciplinar			Coordenadas: 15°53'00.0"S 52°15'50.0"W	
Contorno: Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico			APROVAÇÃO	
Local: Rua Caxupá, nº 137, Santo Antônio, Barro do Garças - MT				
Propriedade: Prefeitura Municipal de Barro do Garças				
Proprietário: _____ _____ Autor do projeto				
_____ Prefeitura Municipal de Barro do Garças _____ Vitorino Girard Gomes Gerente do CREA MT 57794				
Área Construída: 1.098,73 m²	Dimensões: _____ Metros	Escala: _____ Indicada		
Assinatura: _____ PROJ. _____	Data: _____ Ano: 2006	Proposta: _____ Autor: _____		